

## Inspektionsbericht - Wasserzähleranlage nach DIN 1988 -

Personen-Kennnummer

Anschlussnehmer

Wohnort

  


**Zählerort:** \_\_\_\_\_

**Ausgebaut** Größe \_\_\_\_\_

Art \_\_\_\_\_

Beglaubigt \_\_\_\_\_

Zählerstand \_\_\_\_\_

Zählernummer

Funkmodulnummer

**Eingebaut** Größe \_\_\_\_\_

Art \_\_\_\_\_

Beglaubigt \_\_\_\_\_

Zählerstand \_\_\_\_\_

Zählernummer

Funkmodulnummer

### 1. Allgemeine Angaben

1.1 Lage des Wasserzählers  im Haus  im Schacht  in Garage

1.2 Werkstoffe

1.2.1 Hausanschlussleitung vor Wasserzähler (von der Hauptleitung aus gesehen)  
 PE  Eisen  Blei  Guss  Sonstige: \_\_\_\_\_

1.2.2 Wasserverbrauchsanlage nach Wasserzähler (von der Hauptleitung aus gesehen)  
 PE  Eisen  Blei  Cu  CrNi  Guss  Sonstige: \_\_\_\_\_

**Wasserzähleranlage ist nach DIN 1988 in Ordnung**

**Wasserzählertausch ist wegen/war trotz folgender Mängel nicht möglich (nicht Zutreffendes bitte streichen)**

### 2. Mängel an der Wasserzähleranlage

2.1 Entnahmestelle vor dem Wasserzähler

2.2 Wasserzählerplatz ist  nicht zugänglich  nicht frostsicher

2.3 Hauptabsperreinrichtung (Durchgangsabsperrrventil) DV  
 fehlt  nicht zugänglich  undicht  lässt sich nicht schließen

2.4 Zweites Absperrrventil (KfR) kombiniert mit Rückflußverhinderer, Prüfeinrichtung u. Entleerung  
 fehlt  nicht zugänglich  undicht  lässt sich nicht schließen

- 2.5 Lösbare Verbindung  fehlt
- 2.6 Durchgangsabsperrenteil (DV)  ist nachzurüsten, weil die Wasserzähleranlage nicht im selben Raum wie das KfR-Ventil sitzt
- 2.7 Wasserzähleranschlussgarnitur  fehlt
- 2.8 Sonstige Mängel/ Bemerkungen: \_\_\_\_\_

### **3. Mängel an der Hausanschlussleitung**

- 3.1 Hausanschlussschieber  schließt nicht  nicht vorhanden  nicht gängig  
 Gestänge schief  Sonstiges: \_\_\_\_\_
- 3.2 Hausanschlussleitung  stark angerostet
- 3.3 Mauerdurchführung  schadhaft  undicht
- 3.4 Markierung Hauseinführung  fehlt  falsche Stelle
- 3.5 Erdung an Hausanschlussleitung  sichtbar

### **4. Mängel am Wasserzählerschacht**

- 4.1 Wasserzählerschacht  nicht zugänglich  
Gründe: \_\_\_\_\_
- 4.2 Wasserzählerschacht ist  undicht,  
falls erkennbar an:  
 Bauwerk  Sohle  Abdeckung nicht Tagwasserdicht  
 Deckeldichtfläche defekt  verschmutzt  
 Sonstige Gründe: \_\_\_\_\_
- 4.3 Steigeisen  fehlt  fehlen
- 4.4 Abwasserleitung im Wasserzählerschacht

Die oben genannten Mängel werden von den Stadtwerken Bad Soden am Taunus nach den Regelungen der gültigen Wasserversorgungssatzung der Stadt Bad Soden am Taunus behoben. Sofern die Mängelbeseitigung mit Kosten für den Anschlussnehmer verbunden ist, wird der Anschlussnehmer separat angeschrieben.

\_\_\_\_\_  
Beauftragter der Stadtwerke  
Bad Soden am Taunus

\_\_\_\_\_  
Name (Druckbuchstaben)

Bad Soden am Taunus

\_\_\_\_\_  
Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Anschlussnehmers/Beauftragten